


FIERA DEL MEDITERRANEO

MANIFESTAZIONE	Cod. CLIENTE	CONTRATTO

Ditta _____ P. IVA _____

Via _____ n. _____ CAP _____ Città _____ ()

Padiglione n. _____ Stand n. _____

ENERGIA ELETTRICA - Rimborso spese utilizzo impianti

Per l'utilizzo degli impianti, per la potenza sotto descritta, la Ditta si impegna a rispettare le norme riportate nel retro del presente modulo e ad accettarle integralmente.

Si allega l'importo di € _____, versato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale.

Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo
080	Contributo spese consumi elettrici - 220 volt *	W.	€	€
080	Contributo spese consumi elettrici - Trifase 380 volt *	W.	€	€
090	Contributo impianti e assistenza per ogni allacciamento	N.	€	€
100	Recupero spese impianti elettrici	N.	€	€
			Imponibile	€
			I.V.A. 20%	€
			TOTALE	€

* richiesta da sottoporre preventivamente all'Ufficio Servizi Tecnici.

Data _____

Timbro e firma _____

Firmare anche nel retro del presente modulo

ACQUA - Rimborso spese utilizzo impianti

Si richiedono i seguenti servizi, nelle misure sottoindicate, allegando l'importo di € _____, versato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale

Cod.	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo
110	Punto acqua potabile - Contributo spese consumi idrici *		€	€
120	Recupero spese di allacciamento *		€	€
			Imponibile	€
			I.V.A. 20%	€
			TOTALE	€

* solo nelle zone espositive dotate di impianti generali

Data _____

Timbro e firma _____

REGOLAMENTO E TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA

1) RETE ELETTRICA ENTE FIERA - L'Ente Fiera provvede all'illuminazione generale di tutti i padiglioni adibiti alle varie sezioni merceologiche ad eccezione dei chioschi, dei padiglioni isolati e delle superfici allo scoperto assegnate ad una sola Ditta Espositrice.

2) TENSIONE - La rete elettrica del quartiere fieristico è a sistema trifase con neutro e terra. Il valore della tensione è di volt 380 per gli impianti trifase e di volt 220 per quelli monofase. La frequenza è di 50 Hz.

3) ALLACCIAMENTI – IMPIANTI DELLE DITTE ESPOSITRICI - L'impianto elettrico degli spazi espositivi è a completo carico delle Ditte espositrici. I collegamenti elettrici tra i punti di erogazione ed il quadro elettrico dell'espositore saranno effettuati esclusivamente dagli elettricisti dell'Ente, solo dietro esibizione della ricevuta di versamento del compenso stabilito dal tariffario della manifestazione, ed a seguito della verifica a vista dei materiali che verranno utilizzati negli impianti. L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica (CEI). In particolare ogni impianto deve avere almeno un quadretto elettrico generale avente grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale omnipolare magnetotermico differenziale con $I_d = 30$ mA e corrente nominale corrispondente alla massima potenza erogata dall'Ente (3 kW salvo eccezioni concordate). Gli installatori utilizzeranno solo cavi elettrici non propaganti l'incendio, conformi alla norma CEI 20-22 II, aventi sezioni adeguate ai carichi e, comunque, non inferiori a 2,5 mm² e, nei locali chiusi, cavi del tipo LSOH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi in caso di incendio (CEI 64-8). Tutte le giunzioni devono essere effettuate tramite idonei morsetti. I corpi illuminanti dovranno essere posti ad altezza non inferiore a m 2,5 o essere ben protetti contro i contatti. Tutte le masse metalliche a sostegno delle apparecchiature elettriche e gli apparecchi utilizzatori dovranno essere messi "a terra". Gli impianti dovranno essere eseguiti da personale abilitato alla realizzazione, ai sensi della L. 46/90. La Ditta è tenuta ad utilizzare soltanto le apparecchiature e materiali elettrici provvisti di marcatura CE e rispondenti alla vigente normativa di settore ed a non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna. La Ditta installatrice al termine dei lavori dovrà rilasciare dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi della L. 46/90. La Ditta espositrice dovrà tenere all'interno del proprio stand la documentazione relativa alla certificazione degli impianti elettrici realizzati, che dovrà essere esibita su richiesta del L'Ente si riserva il diritto di interrompere l'erogazione di E.E. qualora l'impianto realizzato non dovesse essere conforme a quanto regolamentato dalla vigente legge.

4) POTENZA INSTALLABILE - La potenza elettrica normalmente installabile da parte degli Espositori è di KW 3. Per potenze elettriche superiori l'Ente Fiera potrà concedere o meno la fornitura, a seconda dei carichi esistenti sulla rete. L'Espositore è tenuto al pagamento corrispondente al carico dichiarato anche se il carico effettivo dovesse risultare inferiore. Il carico effettivo non dovrà mai superare il carico dichiarato.

5) RESPONSABILITA' DELLA DITTA ESPOSITRICE - La Ditta espositrice è responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi l'Ente la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità.

6) RESPONSABILITA' DELL' ENTE - L'Ente Fiera non assume responsabilità per la continuità del servizio elettrico, in caso di interruzione dipendente da motivi di forza maggiore, sia da parte dell'Ente Fiera che da parte delle aziende erogatrici di energia elettrica.

7) ADDEBITI PER UTILIZZO IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA - Gli addebiti per l'utilizzo degli impianti di energia elettrica in base a tariffa a forfait indicata nel tariffario della manifestazione. Detta tariffa comprende i consumi effettuati durante i giorni dello svolgimento della manifestazione (ed eventualmente nel giorno precedente l'inaugurazione), con diritto da parte dell'Espositore di utilizzare le apparecchiature elettriche con continuità durante l'orario di apertura della Fiera e comunque non superiore a 12 ore giornaliere. L'accertamento della potenza installata verrà effettuato nel corso della manifestazione dal personale dell'Ente. Eventuali reclami dovranno essere rivolti all'Ufficio Servizi Tecnici della Fiera entro due giorni dall'accertamento. Trascorso tale termine, l'addebito si intende tacitamente accettato.

Timbro e firma _____